

Опросный лист для подбора
шкафа управления ВШУ

Сведения о заказчике

Дата *

21.11.2025

Страна *

☒ Беларусь

☐ Россия

☐ Казахстан

☐ Узбекистан

Название предприятия-заказчика *

йцу

Наименование объекта *

йqwe

Контактное лицо (ФИО, должность) *

qwe

Телефон *

123

Email *

ww@ww.ww

Исходные данные

Резервирование сети питания *

- ☒ 1 - Без резервирования ☐ 2 - Два ввода электросети с АВР

Количество контуров *

- ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

Функциональное назначение контура *

	Система отопления ОТП	Система горячего водоснабжения ГВС	Подпитка вторичного контура системы отопления ПП	Управление насосами с АВР
Первый контур	☐	☐	☐	☒
Второй контур	☐	☒	☐	☐

Параметры насосов *

Первыйконтур	Насосы	☒ Есть	☐ Нет
	Количество насосов	☒ Основной	☒ Резервный
	Датчик работы насосов	☐ Внутренний ☒ Внешний	
	Напряжение питания	Основной	Резервный
		☐ 230 В	☐ 230 В
		☒ 400 В	☒ 400 В
	Максимальная потребляемая мощность (основной насос), кВт *	фывфыв	фывфывыв
Второйконтур	Насосы	☒ Есть	☐ Нет
	Количество насосов	☒ Основной	☒ Резервный
	Датчик работы насосов	☒ Внутренний ☐ Внешний	
	Напряжение питания	Основной	Резервный
		☒ 230 В	☒ 230 В
		☐ 400 В	☐ 400 В
	Максимальная потребляемая мощность (основной насос), кВт *	ыыы	ыы

Наличие и тип интерфейса связи *

- ☐ 2 — RS-485 ☒ 3 — Ethernet ☐ 4 — GSM

Характеристики регулирующих клапанов с ЭИМ

Напряжение питания ☐ 230 В

☐ 24 В

Тип управляющего сигнала ☐ Трехпозиционный

☒ Аналоговый (4-20 mA)

Характеристики клапанов контура подпитки

☐ Двухпозиционный управляющий сигнал

☐ Трехпозиционный управляющий сигнал

☐ Аналоговый управляющий сигнал

Материал корпуса шкафа

☐ Пластиковый ☐ Металлический

Примечания и дополнительные требования